

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elektrėnų komunalinis ūkis"
Ataskaitinis laikotarpis: 2025-01-01 - 2026-01-01

Ataskaitinio laikotarpio elektros energijos (įskaitant ir savo pasigaminatą) suvartojimo ataskaita

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 11 priedas						
Eil. Nr.	RODIKLIS		Matavimo vienetai	Ataskaitinis laikotarpis	Pastabos	
A	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE (įskaitant pasigaminatą)		tūkst. kWh	2 188,70		
A.1.1.	iš šio skaičiaus: Elektros energija patalpų šildymui ir eksploatacijai		tūkst. kWh	163,302		
A.1.1.1.	iš šio skaičiaus: vandens gavyboje		tūkst. kWh	1,202		
A.1.1.2.	vandens ruošime		tūkst. kWh	20,990		
A.1.1.3.	vandens pristatyme		tūkst. kWh	0,000		
A.1.1.4.	nuotekų surinkime		tūkst. kWh	57,560		
A.1.1.5.	nuotekų valyme		tūkst. kWh	83,550		
A.1.1.6.	nuotekų dumblo tvarkyme		tūkst. kWh	0,000		
A.1.1.7.	paviršinių nuotekų tvarkyme*		tūkst. kWh	0,000		
A.1.1.8.	netiesioginėje veikloje		tūkst. kWh	0,000		
A.1.2.	Elektros energija vandens ir nuotekų siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams		tūkst. kWh	2 025,40	Tuo atveju, jeigu įmonė naudoja bendrą skaitliuką skirtingose veiklose ir tiesioginėje veikloje naudojamų vandens ir nuotekų siurblių, orapūčių, maišyklių ir kitų technologinių įrenginių elektros energijos suvartojimas yra skirstomas naudojant paskirstymo kriterijus, toks elektros energijos suvartojimas parodomas tiesioginėje veikloje. Netiesioginėje veikloje parodomas tarnybų (pvz. avarinė tarnyba), aptarnaujančių skirtingas veiklas technologinių įrenginių elektros energijos suvartojimas.	
A.1.2.1.	iš šio skaičiaus: vandens gavyboje		tūkst. kWh	499,71		
A.1.2.2.	vandens ruošime		tūkst. kWh	91,40		
A.1.2.3.	vandens pristatyme		tūkst. kWh	252,77		
A.1.2.4.	nuotekų surinkime		tūkst. kWh	487,49		
A.1.2.5.	nuotekų valyme		tūkst. kWh	656,64		
A.1.2.6.	nuotekų dumblo tvarkyme		tūkst. kWh	37,39		
A.1.2.7.	paviršinių nuotekų tvarkyme*		tūkst. kWh	0,00		
A.1.2.8.	netiesioginėje veikloje		tūkst. kWh	0,00		
B.	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE IŠ VISO (įskaitant pasigaminatą)		tūkst. kWh	2 237,025		
B.1.1.	Apskaitos veikloje		tūkst. kWh	0,00	tiesiogiai ir netiesiogiai	
B.1.2.	Administracinėje veikloje (bendrai) sunaudota elektra		tūkst. kWh	48,33	bendros sąnaudos	
C.	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS KITOSE VEIKLOSE		tūkst. kWh	217,599		
D.	PASIGAMINTA ELEKTROS ENERGIJA		tūkst. kWh	0,000		
E.	ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IR SUVARTOJIMO BALANSAS (B.+C.-D.)		tūkst. kWh	2 454,624		
F.	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SANTYKINIAI RODIKLIAI					
F.1.1.	Elektros energijos suvartojimas vandens gavybos ir pristatymo veikloje		kWh/m³/100mH₂O	0,5816		
F.1.1.1.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens gavyboje (įvertinant slėgį)		mH₂O	75,00	9 priedas	
F.1.1.2.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį)		mH₂O	30,00	10 priedas	
F.1.1.3.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens pristatyme (įvertinant slėgį)		mH₂O	38,00	9 priedas	
F.1.1.4.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis gręžiniuose ir pakėlimo stotyse		mH₂O	72,21		
F.1.1.5.	Išgauto požeminio vandens kiekis (pirmas pakėlimas)		tūkst. m³	914,80	8 priedas	
F.1.1.6.	Patiekto geriamojo vandens kiekis (antro pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis)		tūkst. m³	876,80	8 priedas	
F.1.1.7.	Trečio, ketvirto,...n-to pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis		tūkst. m³	0,00	8 priedas	
F.1.2.	Elektros energijos suvartojimas vandens ruošimo veikloje		kWh/m³	0,1042		
F.1.2.1.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį)		mH₂O	30,00	9 priedas	
F.1.2.2.	Paruošto geriamojo vandens kiekis		tūkst. m³	876,80	8 priedas	
F.1.3.	Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti		kWh/m³/100mH₂O	0,5740		
F.1.3.1.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis nuotekų surinkime (įvertinant slėgį)		mH₂O	28,40	9 priedas	
F.1.3.2.	Surinktų nuotekų kiekis		tūkst. m³	1 072,67	8 priedas	
F.1.3.3.	Perpumpuotų nuotekų kiekis (per pirmąsias siurblines)		tūkst. m³	1 068,66	8 priedas	
F.1.3.4.	Perpumpuotų nuotekų kiekis (per per antrąsias, trečiąsias, ketvirtąsias,...n-tąsias siurblines)		tūkst. m³	1 922,04		
F.1.4.	Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti		kWh/tona	1 563,6328		
F.1.4.1.	Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų (BDS7)		tonos	419,95	9 priedas	
F.1.5.	Elektros energijos vidutinė kaina reguliuojamoje veikloje		Eur/kWh	0,16		
F.1.5.1.	Elektros energijos sąnaudos reguliuojamoje veikloje		tūkst. Eur	346,81	4 priedas	

* pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai